


Согласовано
Председатель Курского РО ОООИ
«Всероссийское общество глухих»

Качергис А.В. 
13 ноября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 7»


С. Е. Шевцова
«13» ноября 2018 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
**Российская Федерация, Курская область, 305026, г. Курск, проспект
Ленинского комсомола, д. 66**

Наименование предоставляемой услуги : дошкольное образование детей.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3383.40 кв. м.
- часть здания - этажей (или помещение на этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14661 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению. (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного № 7», краткое наименование – МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 7»**

Адрес места нахождения организации: **Российская Федерация, Курская
область, 305026, г. Курск, проспект Ленинского комсомола, д. 66**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): **оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность
(федеральная,
региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация города
Курска, комитет образования города Курска.

Российская Федерация, Курская область, 305004, город Курск, ул.
Радищева 103, тел. 70-14-59.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: дошкольное образование детей

Плановая мощность (посещаемость - **130**, количество обслуживаемых в день, вместимость - **120**, пропускная способность - **187**): обучающихся

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории: дети 2 -7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития).

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеются
2	сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	адаптированные лифты	Технические решения невозможны
4	поручни	Имеются при входе в здание поручни округлого сечения, отсутствуют в помещении ДОО
5	пандусы	Имеются при входе в здание, отсутствуют в помещении ДОО
6	подъемные платформы (аппарели)	Технические решения невозможны
7	раздвижные двери	Технические решения невозможны

8	доступные входные группы	Входная площадка не выделена контрастным цветом, Отсутствуют предупреждающие тактильные указатели Ширина дверных проемов не выделена контрастным цветом
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Частично доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проходов соответствует нормативным требованиям
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	На игровых площадках отсутствует специальное травмобезопасное покрытие. На спортивной площадке имеется специальное травмобезопасное покрытие. Дорожки к игровым площадкам не могут быть использованы для передвижения по ним детей с нарушениями зрения.
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Сайт ДОО имеет версию для слабослышащих детей. Нумерация шкафов в раздевальных комнатах не выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствуют
14	иные	Отсутствие световых лент, светящихся в темноте на путях эвакуации

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Да
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором	Да

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
	Кресло-коляска	До 2030 года
1	Желтые полосы на нижней и верхней ступенях крыльца	До 2030 года
2	Таблицы Брайля	До 2030 года
3	Поручни в здании ДОО	До 2030 года (при наличии финансирования)
4	Доступные входные группы	Создание до 2030 года (при наличии финансирования) -рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (ширина)

		<p>-контрастная окраска первой и последней ступеней</p> <p>-поручни с двух сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) <p>-поручни с двух сторон на главном входе</p>
5	доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>Создание до 2030 года (при наличии финансирования)</p> <p>-тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)</p> <p>-раковина:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень <p>-тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)</p> <p>Создание кабин по нормативам</p> <p>- технически невозможное решение</p>
6	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<p>Создание до 2030 года (при наличии финансирования)</p> <p>-надписи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность <p>-указатели, пиктограммы:</p> <p>размещение на высоте</p> <p>высота прописных букв</p> <p>освещенность</p> <p>-тактильные средства информации о предоставлении услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений
7	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,	Создание до 2030 года (при наличии финансирования)

	зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-световые текстовые табло для вывода оперативной информации
8	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Создание до 2030 года (при наличии финансирования) звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2
9	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	До 2030 года
10	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	До 2030 года (при наличии финансирования) - кресла с подключением слухового аппарата
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	До 2030 года введение в штатное расписание по необходимости